

ZL7: 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL----

检验对象分类			□材料		□工序	
检验对象	材料	材料名称	/	材料型号规格		
		生产厂家	/	使用部位	1#区方阵	
	工序	工序名称	灌注桩成孔	实施单位		
		其他		河南元熙建设工程有限公司		
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果		备注
1	孔底沉渣厚度		≤ 50	45、48、40、50、35		
2	桩孔轴线位移		≤ 20	10、15、20、15、5		
3	桩孔直径偏差		± 20	-10、15、10、20、18		
4	桩孔垂直偏差		$\leq \frac{1}{100}H$	2、1、1、0、0		
5	桩孔位偏差		≤ 150	130、125、140、120、110		
检验结论				符合要求		
检验仪器及编号				角尺、卷尺		
检验人员				刘士发		
检验日期				2017.5.17		

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。