

ZL7: 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL----

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称	砼	材料型号规格	C25	
		生产厂家	郑州禹建商砼	使用部位	1#方阵	
	工序	工序名称	砼灌注桩	实施单位		
		其他	/	河南禹建建筑工程有限公司		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注	
1	承载力	符合设计要求	桩拔试验合格			
2	混凝土强度	符合设计要求	符合强度设计要求			
3	混凝土灌注	标准和规范	灌注程序符合要求			
4	桩位偏差	≤ 150	50, 20, 60, 35, 25			
5	桩径偏差	≥ -20	10, 5, 8, 10, 20			
6	桩身垂直度	70-100	80, 75, 20, 70, 80			
7	桩顶标高偏差	+30 ~ -50	+20, -10, +10, +30, +20			
检验结论			符合要求			
检验仪器及编号			钢卷尺、卡尺			
检验人员			刘士发			
检验日期			2017.5.18			

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。