

ZL7: 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL----

检验对象分类			□材料		□工序	
检验对象	材料	材料名称	/	材料型号规格	/	
		生产厂家	/	使用部位	1# 方阵	
	工序	工序名称	砼柱外观尺寸	实施单位		
		其他		河南元聚建筑工程有限公司		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注	
1	外观质量	不应有严重缺陷	无严重缺陷			
2	尺寸偏差	不影响结构和使用	不影响结构性能和使用			
3	线位偏差	≤ 15	8.5.4.10.9			
4	标高偏差	± 10	3, -5 + 6.7, -4			
5	表面平整	≤ 8	6.4.0.3.8			
6	预埋件	标准规定	埋管拆模后符合要求			
检验结论			符合要求			
检验仪器及编号			水准仪 卷尺			
检验人员			刘士发			
检验日期			2018.5.20			

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。