

ZL7: 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL----

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格		
		生产厂家		使用部位		
	工序	工序名称	箱变基础、场区开挖	实施单位		
		其他	土方开挖	河南元熙建设工程有限公司		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注	
1.	标高偏差	0~-50mm	-38, -22, -43, -8, -11			
2.	长度、宽度偏差	+20~0mm	15, 12, 16, 1, 4			
3.	相邻板面平整度偏差	50~+100mm	4, 12, 18, 67, 64			
4.	各层开挖标高偏差	±5	4, 50, 5, -2			
5.	表面平整度	≤20	4, 4, 3, 11, 0			
检验结论			符合要求			
检验仪器及编号			卷尺, 水准仪			
检验人员			刘士发			
检验日期			2017.6.10			

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。