

ZL7: 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL----

检验对象分类			☐ 材料		☐ 工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格		
		生产厂家		使用部位		
	工序	工序名称	箱变基础钢筋绑扎	实施单位		
		其他	此材料	河南光能建设工程有限公司		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注	
1.	受力钢筋品种、级别、规格、数量	必须符合设计要求	符合设计要求			
2.	钢筋网长宽偏差	$\pm 10\text{mm}$	9, 7, 8, 1, -2			
3.	钢筋骨架长宽偏差	$\pm 10\text{mm}$	6, 8, 9, 7, 1			
4.	受力钢筋间距偏差	$\pm 10\text{mm}$	4, 2, -4, 3, 7			
5.	保护层厚度偏差	$\pm 10\text{mm}$	7, -6, 1, 9, 9			
6.	钢筋间距偏差	$\pm 20\text{mm}$	-13, 0, 15, 17, 8			
检验结论			符合要求			
检验仪器及编号			卷尺			
检验人员			刘士发			
检验日期			2017.6.14			