

平行检验记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 编号: ZHL----

检验对象分类			□材料		□工序	
检验对象	材料	材料名称	/	材料型号规格	/	
		生产厂家	/	使用部位	1#方阵	
	工序	工序名称	光伏支架安装	实施单位		
		其他		河南元熙建筑工程有限公司		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注	
1	型钢全长平直度	$\leq 5mm$	0.2.4.1.2			
2	标高误差	$\leq 5mm$	3 1.2.14			
3	水平误差	$\leq 5mm$	4 3.2 0.3			
4	沿走向垂直度	$\leq 5mm$	5.0 4.3.5			
5	支架对角线误差	$\leq 5mm$	4.3.5.2.4			
6	支架架固定	牢固可靠	牢固可靠			
7	油漆	均匀无漏刷	均匀无漏刷			
8	接地	牢固,导通良好	牢固,导通良好			
检验结论			符合要求			
检验仪器及编号			卷尺,水准尺			
检验人员			张子钦			
检验日期			2017.5.24			

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。