

ZL7: 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 编号: ZHL—

检验对象分类			□材料		☑工序	
检验对象	材料	材料名称	/	材料型号规格	/	
		生产厂家	/	使用部位	1#分阵	
	工序	工序名称	光伏组件安装			
		其他	实施单位 河南元熙建筑工程有限公司			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果		备注
1	光伏组件		国标和设计	组件品种规格. 符合设计		
2	组件固定		验收规范	组件固定可靠		
3	组件连接		验收规范	组件支架连接可靠牢固		
4	组件串并联		验收规范	符合要求		
5	警告标识		验收规范	符合要求		
6	纵横向高差		≤ 5mm	符合要求		
7						
检验结论			符合要求			
检验仪器及编号			卷尺, 塞尺, 靠尺			
检验人员			张子钦			
检验日期			2017. 5. 29			

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。