

ZL7: 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL----

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称	/	材料型号规格	/	
		生产厂家	/	使用部位	7#方阵	
	工序	工序名称	光伏组件安装		实施单位	
		其他	/		河南元熙建筑工程有限公司	
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果			备注
1	光伏组件	设计和国标	品种规格性能符合要求			
2	组件固定	验收规范	组件固定可靠			
3	组件连接	验收规范	组间支架连接可靠牢固			
4	组件串并联	验收规范	符合要求			
5	警告标识	验收规范	符合要求			
6	纵横向偏差	$\leq 5\text{mm}$	符合要求			
检验结论			符合要求			
检验仪器及编号			卷尺, 靠尺, 塞尺			
检验人员			刘士俊			
检验日期			2017.4.27			

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。