

ZL7: 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL----

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称	/	材料型号规格	/	
		生产厂家	/	使用部位	3#方阵	
	工序	工序名称	光伏支架安装	实施单位		
		其他	/	河南元熙建筑工程有限公司		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注	
1	型钢全长平直度	$\leq 5\text{mm}$	2、2、3、4、3			
2	标高误差	$\leq 5\text{mm}$	4、0、3、2、1、			
3	水平误差	$\leq 5\text{mm}$	3、0、2、4、3、			
4	沿走向垂直误差	$\leq 5\text{mm}$	4、5-3、2、3			
5	支架对角线误差	$\leq 5\text{mm}$	2、4、0、3、2			
6	支吊架固定	牢固可靠	牢固可靠			
7	油漆	均匀无漏刷	均匀无漏刷			
8	接地	牢固导电良好	牢固导电良好			
检验结论			符合要求			
检验仪器及编号			卷尺, 水平尺			
检验人员			刘士俊			
检验日期			2017.3.3			

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。