

ZL7: 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL----

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称	1	材料型号规格	1	
		生产厂家	1	使用部位	7# 方阵	
	工序	工序名称	光伏支架安装	实施单位		
		其他	1	河南元熙建筑工程有限公司		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注	
1	型钢主梁平直度	$\leq 5 \text{ mm}$	1.3.0.5.4			
2	标高误差	$\leq 5 \text{ mm}$	4.2.1.0.3			
3	水平误差	$\leq 5 \text{ mm}$	2.0.2.3.4			
4	沿走向垂直误差	$\leq 5 \text{ mm}$	4.3.1.3.2			
5	支架对角线误差	$\leq 5 \text{ mm}$	1.0 2.4.3			
6	支吊架固定	牢固可靠	牢固可靠			
7	油漆	均匀无漏刷	无漏刷			
8	接地	牢固导通良好	牢固导电良好			
检验结论			符合要求			
检验仪器及编号			卷尺, 水平尺			
检验人员			刘士发			
检验日期			2017.4.18			

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。