

平行检验记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 编号：ZHJL---- 005

检验对象分类			☐ 材料		☐ 工序	
检验对象	材料	材料名称	后长豆粒	材料型号规格	GD-F29-5002	
		生产厂家	森源光伏构件有限公司	使用部位	1#阵列39#阵列光伏区	
	工序	工序名称		实施单位		河南华普
		其他				
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	质量检验结果		备 注
1.	后长豆粒直径		Φ60	61. 62. 61. 61. 60.5. 61. 62		合格
2.	后长豆粒长度		2.24mm	2.241. 2.242. 2.241. 2.41. 2.241. 2.242. 2.241		合格
3.	后长豆粒壁厚		3mm	3.1. 3.2. 3.1. 3.1. 3.2. 3.1		合格
4.	后长豆粒镀锌层		≤65	101. 97. 121. 133. 97. 103. 132		合格
检验结论				合格		
检验仪器及编号				一体式涂层测厚仪AS930. 卷尺. 游标卡		
检验人员				郭光禄		
检验日期				2016年12月25日		

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存____份。