

平行检验记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 编号： ZHJL---- 006

检验对象分类			☒ 材料		☐ 工序	
检验对象	材料	材料名称	60抱箍	材料型号规格	SP-FA-5002	
		生产厂家	森源光伏构件有限公司	使用部位	1#阵列至9#阵列光伏区	
	工序	工序名称		实施单位		河南华普
		其他				
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	质量检验结果		备 注
1.	抱箍宽度		40.mmm	41. 42. 40.5. 42. 43. 41		合格
2.	抱箍厚度		3.00mmm	3.1. 3.2. 3.2. 3.2. 3.2. 3.1		合格
3	抱箍长度		20.mmm	20.1 20.2. 20.1. 20.2. 20.1		合格
4.	抱箍镀锌厚度		≥65	91. 92. 89. 101. 100. 92. 91		合格
检验结论				合格		
检验仪器及编号				一体式涂层测厚仪AC930 量程、游标卡尺		
检验人员				郭少峰		
检验日期				2016年12月25日		

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存____份。