

平行检验记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 编号：ZHJL---- 007

检验对象分类			☒ 材料		☐ 工序	
检验对象	材料	材料名称	斜梁工	材料型号规格	SD-F29-5002	
		生产厂家	森源光伏构件有限公司	使用部位	1#方阵至9#方阵光伏区	
	工序	工序名称		实施单位		河南华普
		其他				
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	质量检验结果		备 注
1.	斜梁工长度		2.72m(±10mm)	2.72m. 2.75. 2.76. 2.76 2.76. 2.75. 2.76		合格
2.	斜梁工厚度		52mm	55. 56. 53. 56. 55 55 56. 56. 55		合格
3.	斜梁工壁厚		3mm	3.1. 3.1. 3.0. 3.1. 3.2 3.1 3.2. 3.3		合格
4.	斜梁工宽裕		42mm	42. 43. 44. 43. 42. 43. 44. 43. 42.		合格
5.	斜梁工镀锌厚度		≤65	101. 129. 132. 97. 91. 92. 89		合格
检验结论				合格		
检验仪器及编号				一体式涂层测厚仪AS930. 卷尺. 游标卡		
检验人员				郭艺福		
检验日期				2016年12月25日		

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存____份。