

ZL7: 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL---- 001

检验对象分类			☐ 材料 ☒ 工序			
检验对象	材料	材料名称	材料型号规格		使用部位	
		生产厂家				
	工序	工序名称	实施单位			
		其他				
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果		备注
1.	孔底沉渣或虚土厚度		≤ 50	47. 37. 41. 42. 43. 47. 43		合格
2.	桩孔基面平整度		≤ 20	19. 17. 18. 17. 20. 17. 18		合格
3.	桩孔径偏差		± 20	21. 19. 20. 17. 19. 20. 16		合格
4.	桩孔垂直偏差		$\leq 1\%$ H3	1. 1. 2. 1. 1. 1. 1		合格
5.	桩孔位置偏差		≤ 150	127. 136. 147. 148. 149. 136		合格
检验结论			合格			
检验仪器及编号			LV-160 游标卡尺. 奉从			
检验人员			高克强			
检验日期			2016年12月10日			

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。