



汇流箱平行检查记录

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目					
汇流箱编号：4区 2# 汇流箱			检查日期：2017.4.25		
序号	组件型号	组串数量	开路电压 (V)	测试时间	备注
1	HNGR156-P60-265W	24串	109 V	10:00	
2					
3					

检查人：王炳池

确认人：曹亮

汇流箱平行检查记录

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目					
汇流箱编号：5区 5# 汇流箱			检查日期：2017.4.25		
序号	组件型号	组串数量	开路电压 (V)	测试时间	备注
1	HNGR156-P60-265W	24串	109 V	14:30	
2					
3					

检查人：王炳池

确认人：曹亮

汇流箱平行检查记录

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目					
汇流箱编号：			检查日期：		
序号	组件型号	组串数量	开路电压 (V)	测试时间	备注
1	HNGR156-P60-265W				
2					
3					

检查人：

确认人：

汇流箱平行检查记录

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目					
汇流箱编号：			检查日期：		
序号	组件型号	组串数量	开路电压 (V)	测试时间	备注
1	HNGR156-P60-265W				
2					
3					

检查人：

确认人：