

汇流箱平行检查记录

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目					
汇流箱编号: 12 号 3# 汇流箱				检查日期: 2017.5.2	
序号	组件型号	组串数量	开路电压 (V)	测试时间	备注
1	HNGR156-P60-265W	24串	510	8:15	
2					
3					

检查人: 王炳洪

确认人: 曹亮

汇流箱平行检查记录

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目					
汇流箱编号: 13 号 4# 汇流箱				检查日期: 2017.5.2	
序号	组件型号	组串数量	开路电压 (V)	测试时间	备注
1	HNGR156-P60-265W	24串	508	8:40	
2					
3					

检查人: 王炳洪

确认人: 曹亮

汇流箱平行检查记录

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目					
汇流箱编号: 14 号 1# 汇流箱				检查日期: 2017.5.2	
序号	组件型号	组串数量	开路电压 (V)	测试时间	备注
1	HNGR156-P60-265W	24串	509	8:55	
2					
3					

检查人: 王炳洪

确认人: 曹亮

汇流箱平行检查记录

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目					
汇流箱编号: 15 号 6# 汇流箱				检查日期: 2017.5.2	
序号	组件型号	组串数量	开路电压 (V)	测试时间	备注
1	HNGR156-P60-265W	24串	510	9:05	
2					
3					

检查人: 王炳洪

确认人: 曹亮