

现浇混凝土结构外观及尺寸偏差平行检验表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位: 16 号箱变基础

编号: 016

[illegible]

	度	全高 (H4)	不大于 H4/1000, 且不大于 30mm															
4	标高偏差	杯形基础杯底	0~ 10 mm															
		其他基础顶面	±10 mm															
		层高	±10 mm	8	-5	6	-4	4	7	6	-4	5	6					
		全高	±30 mm															
5	截面尺寸偏差		+8~ -5 mm	5	6	-4	6	7	5	-2	4	5	-3					
6	表面平整度		≤8 mm	6	7	4	5	3	6	4	5	7	3					
7	电梯井井筒长, 宽对定位中心线偏差		+25~0 mm															
8	预留洞中心位移		≤15 mm															
9	预留孔	中心位移	≤5 mm															
10		截面尺寸偏差	+10~ 5 mm															
11	混凝土预埋件拆模后质量		应符合本部分附录 B 的规定															

验收结论: 符合设计及规范要求。

专业监理工程师: 王炳海

施工单位质量员: 马付有

2017 年 5 月 6 日

2017 年 5 月 6 日



现浇混凝土结构外观及尺寸偏差平行检验表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位: 17 号箱变基础

编号: 017

[illegible]

	度	全高 (H4)	不大于 H4/1000, 且 不大于 30mm															
4	标高偏差	杯形基础 杯底	0~ 10 mm															
		其他基础 顶面	±10 mm															
		层 高	±10 mm	7	- 4	6	- 6	5	- 7	8	- 4	3	6					
		全 高	±30 mm															
5	截面尺寸偏差		+8~ -5 mm	7	5	- 3	6	5	5	- 2	6	5	- 2					
6	表面平整度		≤8 mm	5	7	6	5	4	6	7	5	6	3					
7	电 梯 井 井 筒 长, 宽对定位 中心线偏差		+25~0 mm															
8	预留洞中心位 移		≤15 mm															
9	预 留 孔	中心位 移	≤5 mm															
10		截面尺 寸偏差	+10~ 5 mm															
11	混凝土预埋件 拆模后质量		应符合本部分附录 B 的规定															

验收结论: 符合设计及规范要求。

专业监理工程师:



施工单位质量员: 马付有

2017年5月6日

2017年5月6日

现浇混凝土结构外观及尺寸偏差平行检验表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位：18 号箱变基础

编号: 018

[illegible]

