

灌注桩成孔平行检验记录表

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

部位：1#区

编号：018

检查项目				规定值	允许 偏差	各测量点偏 差值范围	检查数量
主控项目	1	灌注桩成孔	孔深	前立柱 1200mm	±30mm	-25-26	325
				后立柱 1500mm	±30mm	-22-27	325
			孔位	长 3450mm	±20mm	-18-15	325
				宽 2000mm	±20mm	-17-19	325
检查项目				规定值	允许 偏差	各测量点偏 差值范围	325
一般项目	1	灌注桩成孔	垂直度	90°	±2°	-1° -1°	325
			桩径	150mm	±10mm	0-7	325
			成渣厚度	/	≤50mm	/	/
验收结论：符合规范要求，孔底无积水，无虚土，无塌孔。							
专业监理工程师： 王火内洪					施工单位质量员：马付有		
2017年5月31日					2017年5月31日		