



汇流箱平行检查记录

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目					
汇流箱编号: 4区 2# 汇流箱			检查日期: 2017. 4. 25		
序号	组件型号	组串数量	开路电压 (V)	测试时间	备注
1	HNGR156-P60-265W	24串	508 V	10:00	
2					
3					

检查人: 王炳洪

确认人: 曹亮

汇流箱平行检查记录

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目					
汇流箱编号: 5区 5# 汇流箱			检查日期: 2017. 4. 25		
序号	组件型号	组串数量	开路电压 (V)	测试时间	备注
1	HNGR156-P60-265W	24串	509 V	14:30	
2					
3					

检查人: 王炳洪

确认人: 曹亮

汇流箱平行检查记录

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目					
汇流箱编号: 6区 1# 汇流箱			检查日期: 2017. 5. 1		
序号	组件型号	组串数量	开路电压 (V)	测试时间	备注
1	HNGR156-P60-265W	24串	510	10:00	
2					
3					

检查人: 王炳洪

确认人: 曹亮

汇流箱平行检查记录

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目					
汇流箱编号: 7区 3# 汇流箱			检查日期: 2017. 5. 1		
序号	组件型号	组串数量	开路电压 (V)	测试时间	备注
1	HNGR156-P60-265W	24串	509	10:20	
2					
3					

检查人: 王炳洪

确认人: 曹亮