



汇流箱平行检查记录

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目					
汇流箱编号: 8# 4# 汇流箱					
检查日期: 2017.5.1					
序号	组件型号	组串数量	开路电压 (V)	测试时间	备注
1	HNGR156-P60-265W	24串	506	10:35	
2					
3					

检查人: 王火内港

确认人: 曹亮

汇流箱平行检查记录

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目					
汇流箱编号: 9# 7# 汇流箱					
检查日期: 2017.5.1					
序号	组件型号	组串数量	开路电压 (V)	测试时间	备注
1	HNGR156-P60-265W	24串	505	10:55	
2					
3					

检查人: 王火内港

确认人: 曹亮

汇流箱平行检查记录

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目					
汇流箱编号: 10# 1# 汇流箱					
检查日期: 2017.5.1					
序号	组件型号	组串数量	开路电压 (V)	测试时间	备注
1	HNGR156-P60-265W	24串	507	11:30	
2					
3					

检查人: 王火内港

确认人: 曹亮

汇流箱平行检查记录

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目					
汇流箱编号: 11# 3# 汇流箱					
检查日期: 2017.5.1					
序号	组件型号	组串数量	开路电压 (V)	测试时间	备注
1	HNGR156-P60-265W	24串	509	11:55	
2					
3					

检查人: 王火内港

确认人: 曹亮