

平行检验记录表

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目

编号：008

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	木角榫新村开 关立占顶已电室 基木槽	实施单位	湖南省工业设备安 装有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	基础标高	施工质量验收规范	不合格		
2	基础尺寸	施工质量验收规范	合格		
3	基础地质	施工质量验收规范	合格		
检验结论		验收不合格			
检验仪器及编号					
检验人员	苗宇明	检验日期	2017 年 2 月 15 日		