

平行检验记录表

工程名称：通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目 （通威 40MWp 渔光一体项目
35Kv 送电线路）

编号：ZHJL-004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	镀锌圆钢	材料型号规格	Ø14
		生产厂家	清江散信铁塔	使用部位	接地体
	工序	工序名称	接地体焊接	实施单位	杭州交联电气工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	扁钢（圆钢）型号、规格	设计要求	符合要求		
2	扁钢（圆钢）镀锌层厚度	设计要求	符合要求		
3	焊接搭接面	设计要求	符合要求		
4	焊缝质量	设计要求	符合要求		
5	焊接接头防腐	设计要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪			
检验人员	焦春连	检验日期	2017 年 3 月 16 日		