

平行检验记录表

工程名称：通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

编号：ZHJL-003

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	混凝土	材料型号规格	C30
		生产厂家	南京西平混凝土有限公司	使用部位	箱变基础
	工序	工序名称	光伏区箱变基础支模、混凝土浇筑	实施单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	基础的坐标位置、标高	设计图纸	符合要求		
2	模板的标高	设计图纸	符合要求		
3	模板各部分尺寸	设计图纸	符合要求		
4	支模的牢固度		符合要求		
5	砼标号		符合要求		
6	坍塌度		符合要求		
7	振捣密实度		符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 水平仪			
检验人员	葛知涛、王洪光		检验日期	2016 年 11 月 11 日	