

平行检验记录表

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 1.9MWp 分布式光伏发电项目

编号: 002

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	混凝土灌注桩	实施单位	河南神华建安工程有限公司
		其他	1#桩		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	桩成孔深度	1700mm	符合设计规范要求	1750mm, 1800mm 1770mm	
2	桩成孔直径	200mm	符合设计规范要求	250mm, 220mm 210mm	
3	钢筋间距	20mm	符合设计规范要求	170mm, 190mm 200mm	
4	钢筋截面	主筋 12mm, 箍筋 6	符合设计规范要求	主筋 12mm, 箍筋 6	
5	单组支架间距	3500mm	符合设计规范要求	3500mm, 3510mm 3500mm	
检验结论		1#桩 符合设计及规范要求			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	刘文武	检验日期	2017 年 1 月 2 日		