

平行检验记录表

工程名称：桐柏县淮源镇张庄村 1.9MWp 分布式光伏发电项目

编号：004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	混凝土灌注桩	实施单位	河南省神华建安工程有限责任
		其他	桩基	公司	
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	桩成孔深度	170mm	符合设计规范要求	1760mm. 1750mm	
2	桩成孔直径	200mm	符合设计规范要求	220mm. 200mm 240mm	
3	单组支架间距	3500mm	符合设计规范要求	3600mm. 3500mm 3570mm	
4	钢筋箍筋间距	200mm	符合设计规范要求	170mm. 160mm 200mm	
5	钢筋配筋	主: 4#12. 箍 #6	符合设计规范要求	主 4#12. 箍 #6	
检验结论			桩基符合设计及规范要求.		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	刘万斌	检验日期	2017 年 3 月 19 日		