

平行检验记录表

工程名称: 周口国家粮食储备区东区分布式光伏发电项目

编号:

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	14#槽钢	材料型号规格	Q195-Q235
		生产厂家	唐山市润丰区振东钢铁有限公司	使用部位	西区 1#、2#、3#、4#、5#、6#的 6 个仓库屋顶、东区 6#屋顶
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	槽钢的表面质量	表面不得有拉裂、夹渣、分层、无明显扭曲、残缺、凹陷、凸起、无氧化皮	符合		
2	随货材料检查	《送货单》、《物资采购单》与物料一致, 材质检验报告齐全、真实, 材质单或合格证是否齐全有效	符合		
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	徐怡东	检验日期	2016 年 12 月 30 日		