

平行检验记录表

工程名称: 周口国家粮食储备库东区分布式光伏发电项目

编号:

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	热镀锌普通螺栓	材料型号规格	M16*50 螺栓
		生产厂家	天津市兴跃钢铁有限公司	使用部位	东区 1#、2#、3#、4#、5#屋顶支架安装
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	表面上不应有明显可见的镀层缺陷, 例如起 泡、孔隙、裂纹、局部 无镀层、表面粗糙度比 较差或由于电镀液质 量差而产生的色斑, 不 光泽等	合格		
2	随货材料	1、 锌电镀层的最小厚 度 2、 盐雾试验 NSS 的试 验结果 3、 产品的出厂日期 4、 破坏性试验的试样 数量 5、 计数抽样检查程序	合格		
3					
4					
5					
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	徐临东	检验日期	2017 年 1 月 16 日		