

平行检验记录表

工程名称: 周口互得利分布式光伏发电项目

编号:

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	水泥墩基础浇筑	实施单位	天一建设发展有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	现浇结构拆模后, 监理员应对混凝土的外观质量和尺寸偏差进行检查	符合现行规范及设计要求	符合		
2	浇结构的外观质量不应有一般缺陷和严重缺陷	符合要求	符合		
3	预埋件安装位置和尺寸严格按照设计图纸	符合要求	符合		
4	轴线位置	允许偏差 (mm) 10	合格		
5	预埋构件中心线位置	允许偏差 (mm) 10	合格		
6	预留孔洞中心线位置	允许偏差 (mm) 15	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺 (0020791)			
检验人员	徐长	检验日期	2017 年 3 月 10 日		