

平行检验记录表

工程名称: 周口国家粮食储备区西区分布式光伏发电项目

编号:

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	热镀锌钢	材料型号规格	U 型钢 41*72*2.5*6
		生产厂家	天津金通钢管镀锌有限公司	使用部位	西区 1#、2#、3#、4#、5#、6#的 6 个仓库屋顶、东区 6#屋顶支架安装
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	产品外观	表面清洁, 无结溜、锌刺、起皮、漏锌等现象	符合		
2	包装	牢靠、可靠、无散落、变形损坏等现象	符合		
3	随货材料	《送货单》、《物资采购单》与物料一致, 材质检验报告齐全、真实, 材质单或合格证是否齐全有效	符合		
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	徐临夫	检验日期	2017 年 1 月 16 日		