

平行检查记录（土方开挖）

编号：

工程名称	新建住宅楼一期20mm项目		检查地点	新站新站	
检查时间	2017年4月19日		检查方法	尺量、水平仪	
检查部位	新站新站		检查人员	王强	

检查依据：施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

检查记录：

主控项目：

检查项目	允许偏差（mm）	实测（mm）				
底标高	-50	-40	-45	-30	-46	-25
长度	（由设计中心线向	+20	+18	+10	+28	+15
宽度	两边量）允许偏差 +20，-5	+15	-2	+20	+18	-5

边坡为_____，☒符合/☐不符合设计及验收规范要求

一般项目：

1、表面平整度：规范要求 20mm，实测为 15 mm、10 mm、18 mm、7 mm、5 mm、☒符合/☐不符合设计要求

2、基底土质为 碎石土 ☒符合/☐不符合勘察设计要求

检查结论：

经检查☒是/☐否符合设计和验收规范要求

处理记录：

说明：项目监理机构根据工程监理规划及细则，对工程关键控制点及隐蔽工程进行检查时填写此表。