

平行检查记录（混凝土外观）

编号:

工程名称	自修楼的清水混凝土工程	检查地点	主体结构
检查时间	2017年5月4日	检查方法	尺量、观察
检查部位	主体结构	检查人员	王三

检查依据：施工图及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002

主控项目：

外观质量□有/无严重缺陷

一般部位外观质量□有/无蜂窝、麻面、孔洞、夹渣、露筋等质量缺陷

同条件试件□是/□否放置在施工现场并采取保护措施

标准养护试件□是/□否满足验收规范要求

一般项目：

检查内容	允许偏差（mm）	实测误差（mm）					
轴线位置	15						
截面尺寸	+8, -5	-2	-1	+3	-4	+5	
表面平整度	8	1	2	1	1	2	
垂直度	≤5m, 为 8						
	≥5m, 为 10						

有防水要求的混凝土基层，其阴角部位及细部处理□是/□否满足验收规范要求

检查结论：

经检查□是/□否符合设计和验收规范要求

处理记录：

无

说明：项目监理机构根据工程监理规划及细则，对工程关键控制点及隐蔽工程进行检查时填写此表。