

JZLB5 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

编号: TWHJ-GC003-ZH-JZLB5-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	钢筋	材料型号规格	Φ10、Φ12、Φ20、Φ22、Φ25、Φ16
		生产厂家	江苏鸿泰钢铁有限公司	使用部位	开关站基础
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
	力学性能和重量偏差检验	《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011 第 5.2.1 条	质量证明文件齐全, 试验合格, 报告编号 16131		
	抗震用钢筋实测值	《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011 第 5.2.2 条	试验合格, 报告编号 16131		
	化学成分等专项检验	《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011 第 5.2.3 条	试验合格, 报告编号 16131		
	外观质量	《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011 第 5.2.4 条	合格		
	/				
检验结论		经检查, 本工程材料符合设计及相关规范要求			
检验仪器及编号					
检验人员	赵子梁	检验日期	2016 年 11 月 8 日		