


地基验槽（坑）监理平行检验表

工程名称	衢州杭泰柯城 160MW 光伏生态公园		验收日期				
施工单位	德京集团股份有限公司						
检验部位	主变基础及构架基础						
检查依据	设计图纸： 施工规范：GB50202—2002 及 Q/CSG10017.3—2007						
检查基本情况：							
主变及构架基础长边46米，宽边21米，净放砒2米。							
轴线或基础编号	基底尺寸 (mm)		标高 m	轴线偏移	土质	地下水	边坡
	基底长 L+20 0~-50 mm	基底宽 B 0~-50 mm	0~- 50 mm				
C-C	180	46	-50	无	红壤土		
检查意见：							
经查验，符合设计要求。							
备注：							
专业监理工程师：				施工单位质量员：			
 2017年02月21日				 2017年2月21日			