地基验槽（坑）监理平行检验表

工程名称	正泰新能源衢州160MW光伏生态公园	验收日期	2017.02.20
施工单位	德京集团股份有限公司		
检验部位	主变基础及油坑		
检查依据	设计图纸： 施工规范：GB50202—2002及Q/CSG10017.3—2007		

检查基本情况：

符合要求

轴线或基础编号	基底尺寸（mm）		标高m	轴线偏移	土质	地下水	边坡
	基底长L+20 0～-50mm	基底宽B 0～-50mm	0～-50mm				
1#	147	-34	-25				
2#	132	-28	-31				

检查意见：

符合要求

备注：

专业监理工程师： 祥硕　2017年02月20日	施工单位质量员： 黄祥安 2017年2月20日