



地基验槽（坑）监理平行检验表

工程名称	正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园			验收日期	2016.11.28		
施工单位	德京集团股份有限公司						
检验部位	主控楼基础验槽						
检查依据	设计图纸: 施工规范: GB50202—2002 及 Q/CSG10017.3—2007						
检查基本情况:							
符合要求.							
轴线或基础编号	基底尺寸 (mm)		标高 m	轴线偏移	土质	地下水	边坡
	基底长 L+20 0~-50 mm	基底宽 B 0~-50 mm	0~-50 mm				
A-D	10	-10	-10				
A-A	10	-15	-10				
D-D	15	-10	-10				
检查意见:							
符合要求							
备注:							
专业监理工程师:				施工单位质量员:			
 2016 年 11 月 28 日				 2016 年 11 月 28 日			