

现浇混凝土结构外观及尺寸偏差平行检验表



工程名称: 正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园

部位: 主控楼基础

类别	序号	检查项目	质量标准或允许偏差值	质量检验结果										
主控项目	1	外观质量☆	不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷, 应由施工单位提出技术处理方案, 并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理, 对经处理的部位, 应重新检查验收	合格										
	2	尺寸偏差☆	不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能 and 安装、使用功能的部位, 应由施工单位提出技术处理方案, 并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位, 应重新检查验收	合格										
一般项目	1	外观质量	不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷, 应由施工单位按技术处理方案进行处理, 并重新检查验收											
	2	轴线位移	独立基础	$\leq 10 \text{ mm}$	4	5	4	4	5	5	6	6	6	6
			其他基础	$\leq 15 \text{ mm}$	10	10	10	8	8	7	5	5	6	10
			墙、柱、梁	$\leq 8 \text{ mm}$	4	6	4	3	3	5	5	2	5	0
			剪力墙	$\leq 5 \text{ mm}$	3	3	3	2	5	4	4	5	4	3
	3	垂直度	层高 $\leq 5 \text{ m}$	$\leq 8 \text{ mm}$	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4
			层高 $> 5 \text{ m}$	$\leq 10 \text{ mm}$	4	4	4	5	5	5	6	6	3	4
			全高 (H_n)	不大于 $H_n/1000$, 且不大于 30mm	10	8	10	10	10	8	10	8	10	8
	4	标高偏差	杯形基础杯底	0~ -10 mm	-2	0	0	-1	-5	0	0	-2	-3	0
			其他基础顶面	$\pm 10 \text{ mm}$	6	5	5	5	4	4	4	3	3	3
			层高	$\pm 10 \text{ mm}$	6	5	5	6	4	5	4	3	4	3
			全高	$\pm 30 \text{ mm}$	8	10	10	8	10	10	10	8	8	8
	5	截面尺寸偏差		+8~-5 mm	5	5	5	5	6	6	5	8	5	5
	6	表面平整度		$\leq 8 \text{ mm}$	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4
	7	电梯井筒长、宽对定位中心线偏差		+25~0 mm	10	10	10	10	10	10	8	8	5	8
	8	预留洞中心位移		$\leq 15 \text{ mm}$	10	10	10							
	9	预留孔	中心位移	$\leq 5 \text{ mm}$										
	10		截面尺寸偏差	+10~-5 mm										
	11	混凝土预埋件拆模后质量		应符合本部分附录 B 的规定										

验收结论:

合格

专业监理工程师:  2016 年 12 月 04 日	施工单位质量员:  2016 年 12 月 04 日
--	--