

接地装置安装检验批质量平行检验记录表

编号: QZHT-ZHJDL20170523003

单位(子单位)工程名称		220KV 升压站场区设备安装												
分部(子分部)工程名称		场区电缆沟支架接地和设备接地				验收部位		支架和设备						
施工单位		衢州光明电力工程有限公司				项目经理		雷达						
分包单位		无				分包项目经理		无						
施工执行标准名称及编号		建筑电气工程施工质量验收规范规定 GB50303-2012												
GB50303-2012 建筑电气工程施工质量验收规范规定				检查评定记录								监理单位 验收记录		
主控项目	1	接地电阻值测试	第 24.1.2 条	已符合设计图纸和规范要求										符合设计 图纸和 规范要求
	2	接地装置测试点的设置	第 24.1.1 条	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	3	防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设	第 24.1.3 条	1.08	1.05	1.06	1.04	1.05	1.08	1.10	1.11	1.12	1.09	
	4	接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸	第 24.1.4 条	0.66	0.67	0.68	0.67	0.68	0.69	0.70	0.80	0.80	0.68	
	5	接地模块设置应垂直或水平就位	第 24.1.5 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
一般项目	1	接地装置埋设深度、间距和搭接长度	第 24.2.1 条	0.67	0.66	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.78	0.77	0.78	
	2	接地装置的材质和最小允许规格	第 24.2.2 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
	3	接地模块与干线的连接和干线材质选用	第 24.2.3 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
施工单位 检查评定结果		专业工长(施工员)		陈养仁				施工班组长		方明月				
		项目专业质量检查员: 杨敏敏 2017年5月23日												
监理单位 验收结论		测试指标数值符合设计图纸和规范要求 监理工程师: 徐雅生 2017年5月23日												