

电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量平行检验记录表

编号: QZHT-ZHJLDL20170518002

单位(子单位)工程名称			光伏区电气设备安装									
分部(子分部)工程名称			35KV 电缆和 1KV 以下电缆			验收部位		1—8 区 35KV 电缆和 1KV 以下电缆头制作、测试				
施工单位		衢州光明电力工程有限公司					项目经理		赵格明(余网金)			
分包单位		无					分包项目经理		无			
施工执行标准名称及编号			《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定 GB50303-2012									
《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定 GB50303-2012				检查评定记录						监理单位 验收记录		
主控项目	1	高压电力电缆直流耐压试验	第 18.1.1 条	符合规范要求						合格		
	2	低压电线和电缆绝缘电阻测试	第 18.1.2 条	符合规范要求								
	3	铠装电力电缆头的接地线	第 18.1.3 条	符合规范要求								
	4	电线、电缆接线	第 18.1.4 条	符合规范要求								
一般项目	1	芯线与电器设备的连接	第 18.2.1 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	2	电线、电缆的芯线连接金具	第 18.2.2 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
	3	电线、电缆回路标记、编号	第 18.2.3 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
施工单位 检查评定结果		专业工长(施工员)		何雪峰						施工班组长		王新平
		合格										项目专业质量检查员: 何雪峰 2017 年 5 月 18 日
监理单位 验收结论		符合设计图纸和规范要求										
		专业监理工程师 徐明 2017 年 5 月 18 日										