

避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量平行检验记录表

编号: QZHT-ZHJLGFDL20170523005

单位(子单位)工程名称		光伏区电气设备安装												
分部(子分部)工程名称		组件与方阵		验收部位		1—8区组件与方阵设备接地								
施工单位		江苏天力建设集团有限公司				项目经理		赵桂明(余网金)						
分包单位		无				分包项目经理		无						
施工执行标准名称及编号		《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定 GB50303-2012												
《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定 GB50303-2012				检查评定记录								监理单位 验收记录		
主控项目	1	引下线的敷设、明敷引下线焊接处的防腐	第 25.1.1 条	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合格
	2	利用金属构件、金属管道作接地线时与接地干线的连接	第 25.1.3 条	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
一般项目	1	钢制接地线的连接和材料规格、尺寸	第 25.2.1 条	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合格
	2	明敷接地引下线持件的设置	第 25.2.2 条	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	3	接地线穿越墙壁、楼板和地坪处的保护	第 25.2.3 条	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	4	幕墙金属框架和建筑物金属门窗与接地干线的连接	第 25.2.7 条	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
施工单位 检查评定结果		专业工长(施工员)		杨雪峰				施工班组长						
		项目专业质量检查员: 何亚明 2017年5月23日												
监理单位 验收结论		经抽查符合设计图纸和规范要求 监理工程师: 徐群生 2017年5月23日												