

**成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）
安装检验批质量平行检验记录表（II） 低压成套柜（屏、台）**

编号：QZHT-ZHJLGFDL20170522004

单位（子单位）工程名称		光伏区电气设备安装											
分部（子分部）工程名称		逆变器			验收部位		1—8 区逆变器、汇流箱						
施工单位		江苏天力建设集团有限公司			项目经理		赵裕明(余网金)						
分包单位		无			分包项目经理		无						
施工执行标准名称及编号		《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定 GB50303-2012											
		GB50303-2012 《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定				检查评定记录				监理单位 验收记录			
主控项目	1	金属框架接地或接零		第 6.1.1 条	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
	2	电击保护和保护导体的截面积		第 6.1.2 条	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	3	抽出式柜的推拉和动、静触头检查		第 6.1.3 条	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	4	成套配电柜的交接试验		第 6.1.5 条	符合规范要求								
	5	柜（屏、盘、台等）间线路绝缘电阻测试		第 6.1.6 条	符合规范要求								
	6	柜（屏、盘、台等）间二次回路耐压试验		第 6.1.7 条	符合规范要求								
	7	直流屏试验		第 6.1.8 条	符合规范要求								
一般项目	1	柜（屏、盘、台等）间或与基础型钢的连接		第 6.2.2 条	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
	2	柜（屏、盘、台等）间接缝、成列安装盘偏差		第 6.2.3 条	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	3	柜（屏、盘、台等）内部检查试验		第 6.2.4 条	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	4	低压电器组合		第 6.2.5 条	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	5	柜（屏、盘、台等）间配线		第 6.2.6 条	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	6	柜（台）与其面板间可动位的配线		第 6.2.7 条	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	7	基础型钢 安装允许 偏差	不直度（mm/m）	≤1	0.9	0.8	0.9	0.4	0.9	0.9	0.9	合格	
			水平度（mm/全长）	≤5	4	3	4	5	3	4	5		3
			不平行度（mm/全长）	≤5	2	1	2	1	4	3	3		2
	8	垂直度允许偏差		≤1.5‰	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	
施工单位 检查评定结果		专业工长（施工员）		张望峰		施工班组长		王祥平					
		合格											
监理单位 验收结论		项目专业质量检查员：何亚明 2017 年 5 月 23 日 经检查符合设计图纸和规范要求 监理工程师：陈雅生 2017 年 5 月 23 日											