

电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量平行检验记录表

编号: QZHT-ZHJLDL20170528008

单位(子单位)工程名称				光伏区电气设备安装											
分部(子分部)工程名称				35KV 电缆和 1KV 以下电缆				验收部位		10—22 区 35KV 电缆和 1KV 以下电缆头制作、测试					
施工单位		衢州光明电力工程有限公司						项目经理		赵德明(余网金)					
分包单位		无						分包项目经理		无					
施工执行标准名称及编号				《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定 GB50303-2012											
《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定 GB50303-2012				检查评定记录								监理单位 验收记录			
主控项目	1	高压电力电缆直流耐压试验	第 18.1.1 条	符合规范要求 合格								合格			
	2	低压电线和电缆绝缘电阻测试	第 18.1.2 条	符合规范要求											
	3	铠装电力电缆头的接地线	第 18.1.3 条	符合规范要求											
	4	电线、电缆接线	第 18.1.4 条	符合规范要求											
一般项目	1	芯线与电器设备的连接	第 18.2.1 条	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
	2	电线、电缆的芯线连接金具	第 18.2.2 条	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	3	电线、电缆回路标记、编号	第 18.2.3 条	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
施工单位 检查评定结果		专业工长(施工员)		杨雪峰						施工班组长		王新平			
		项目专业质量检查员: 任亚明 2017 年 5 月 28 日													
监理单位 验收结论		经检查验收符合设计图纸和规范要求 合格。 专业监理工程师: 徐雅生 2017 年 5 月 28 日													