

电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量平行检验记录表

编号: QZHT-ZHJLGFDL20170615012

单位(子单位)工程名称		光伏区电气设备安装										
分部(子分部)工程名称		电线、电缆		验收部位	10—22区电线、电缆敷设							
施工单位	江苏天力建设集团有限公司			项目经理	袁桂明(余网金)							
分包单位	无			分包单位 项目经理	无							
施工执行标准名称及编号		《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定 GB50303-2012										
《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定 GB50303-2012				检查评定记录					监理单位 验收记录			
主控项目	1	交流单芯电缆 不得单独穿于钢导管内	第 15.1.1 条	符合要求					合格			
	2	电线穿管	第 15.1.2 条	符合要求								
	3	爆炸危险环境照明线路的电线、电缆选用和穿管	第 15.1.3 条	符合要求								
一般项目	1	电线、电缆管内清扫和管口处理	第 15.2.1 条	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格
	2	同一建筑物、构筑物内电线绝缘层颜色的选择	第 15.2.2 条	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3	线槽敷线	第 15.2.3 条	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
施工单位 检查评定结果		专业工长(施工员)	袁桂明		施工班组长		袁桂明					
		合格										
监理单位 验收结论		项目专业质量检查员: 何亚明 2017年6月15日										
		(已检查验收符合规范和设计图纸要求, 合格。 专业监理工程师: 徐锦生 2017年6月15日										