

**成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）
安装检验批质量平行检验记录表（II） 低压成套柜（屏、台）**

编号：QZHT-ZHJDL20170612006

单位（子单位）工程名称		220KV 升 压站电气安装工程										
分部（子分部）工程名称		站内低压电气安装				验收部位		站内双电源配电室				
施工单位		衢州光明电力工程有限公司				项目经理		雷达				
分包单位		无				分包项目经理		无				
施工执行标准名称及编号		《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定 GB50303-2012										
		GB50303-2012 《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定				检查评定记录				监理单位 验收记录		
主控项目	1	金属框架接地或接零	第 6.1.1 条	符合				符合				合格
	2	电击保护和保护导体的截面积	第 6.1.2 条	符合				符合				
	3	抽出式柜的推拉和动、静触头检查	第 6.1.3 条	符合				符合				
	4	成套配电柜的交接试验	第 6.1.5 条	符合				符合				
	5	柜（屏、盘、台等）间线路绝缘电阻测试	第 6.1.6 条	符合				符合				
	6	柜（屏、盘、台等）间二次回路耐压试验	第 6.1.7 条	符合				符合				
	7	直流屏试验	第 6.1.8 条	符合				符合				
一般项目	1	柜（屏、盘、台等）间或与基础型钢的连接	第 6.2.2 条	符合				符合				合格
	2	柜（屏、盘、台等）间接缝、成列安装盘偏差	第 6.2.3 条	符合				符合				
	3	柜（屏、盘、台等）内部检查试验	第 6.2.4 条	符合				符合				
	4	低压电器组合	第 6.2.5 条	符合				符合				
	5	柜（屏、盘、台等）间配线	第 6.2.6 条	符合				符合				
	6	柜（台）与其面板间可动位的配线	第 6.2.7 条	符合				符合				
	7	基础型钢 安装允许 偏差	不直度（mm/m）	≤1	0.9 2.8 0.8 0.1 0.2 0.7 0.8 0.2				符合			
			水平度（mm/全长）	≤5	5 4 4 5 4 3 2 4 5 3				符合			
不平行度（mm/全长）			≤5	4 3 4 2 5 3 4 3 3 4				符合				
8	垂直度允许偏差	≤1.5‰	1.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.2				符合					
施工单位 检查评定结果		专业工长（施工员）		陈永仁				施工班组长		刘明月		
		项目专业质量检查员： 杨敏敏 2017 年 6 月 13 日										
监理单位 验收结论		经检查验收符合设计图纸和规范要求。 监理工程师： 徐卫华 2017 年 6 月 13 日										