

普通灯具安装检验批质量平行检验记录表

编号: QZHT-ZHJLDL20170622013

单位(子单位)工程名称		220KV 升压站电气安装工程									
分部(子分部)工程名称		配电楼、主控楼、SVG 室 低压电气设备			验收部位		配电楼、主控楼、SVG 室 灯具、插座、开关				
施工单位		德京集团股份有限公司			项目经理		蔡永尧				
分包单位		无			分包项目经理		无				
施工执行标准名称及编号		《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定 GB50303-2012									
《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定 GB50303-2012				检查评定记录						监理单位 验收记录	
主控项目	1	灯具的固定	第 19.1.1 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	符合 要求
	2	花灯吊钩选用、固定及悬吊装 置的过载试验	第 19.1.2 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
	3	钢管吊灯灯杆检查	第 19.1.3 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
	4	灯具的绝缘材料耐火检查	第 19.1.4 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
	5	灯具的安装高度和使用电压 等级	第 19.1.5 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
	6	距地高度小于 2.4m 的灯具金 属外壳的接地或接零	第 19.1.6 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
一般项目	1	引向每个灯具的电线线芯最 小截面积	第 19.2.1 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	符合 要求
	2	灯具的外形,灯头及其接线检 查	第 19.2.2 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
	3	变电所内灯具的安装位置	第 19.2.3 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
	4	装有白炽灯泡的吸顶灯具隔 热检查	第 19.2.4 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
	5	在重要场所的大型灯具的玻 璃罩安全措施	第 19.2.5 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
	6	投光灯的固定检查	第 19.2.6 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
	7	室外壁灯的防水检查	第 19.2.7 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
施工单位 检查评定结果		专业工长(施工员)	刘天旺			施工班组长		陈云飞			
		项目专业质量检查员: 黄泽宇 2017 年 6 月 23 日									
监理单位 验收结论		经检查符合设计规范和规范要求 监理工程师: 徐邵光 2017 年 6 月 23 日									