

地基验槽（坑）监理平行检验表

工程名称	正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园			验收日期	2017.02.17		
施工单位	德京集团股份有限公司						
检验部位	水泵房及消防水池基础						
检查依据	设计图纸： 施工规范：GB50202—2002 及 Q/CSG10017.3—2007						
检查基本情况：							
符合要求							
轴线 或基 础编 号	基底尺寸 (mm)		标高 m	轴线偏移	土质	地下水	边坡
	基底长 L+20 0~-50 mm	基底宽 B 0~-50 mm	0~- 50 mm				
A-A	20	-22	-14	/	强风化		
A-C	112	-47	-33	/	泥质粉		
C-C	140	-39	-25	/	砂岩层		
C-A	144	-40	-17	/			
检查意见：							
符合要求							
备注：							
专业监理工程师： 2017 年 02 月 17 日				施工单位质量员： 2017 年 2 月 17 日			