

裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量平行检验记录表

编号: QZHT-ZHJDL20170614008

单位(子单位)工程名称		220KV 升 压站电气安装工程										
分部(子分部)工程名称		高压滤波器安装				验收部位		滤波器各配套设备				
施工单位		衢州光明电力工程有限公司				项目经理		雷达				
分包单位		无				分包项目经理		无				
施工执行标准名称及编号		《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定 GB50303-2012										
GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定					检查评定记录					监理单位 验收记录		
主控 项目	1	可接近裸露导体的 接地或接零	第 11.1.1 条	合格					合格			
	2	母线与母线、母线与电器接 线端子的螺栓搭接	第 11.1.2 条	合格								
	3	封闭、插接式母线的组对连 接	第11.1.3, 3条	合格								
	4	室内裸母线的最小安全净距	第 11.1.4 条	合格								
	5	高压母线交流工频耐压试验	第 11.1.5 条	合格								
	6	低压母线交接试验	第 11.1.6 条	合格								
	7	封闭、插接式母线与外壳同心; 允许偏差 (mm)	≤ ±5	4	3	1	0	2			3	1
一般 项目	1	母线支架的固定	第 11.2.1 条	符合要求					符合要求			
	2	母线与母线、母线与电器接线 端子搭接面处理	第 11.2.2 条	符合要求								
	3	母线的相序排列及涂色	第 11.2.3 条	符合要求								
	4	母线在绝缘子上的固定	第 11.2.4 条	符合要求								
	5	封闭、插接式母线的 组装和固定	第 11.2.5 条	符合要求								
施工单位 检查评定结果		专业工长(施工员)		陈美			施工班组长		方明			
		项目专业质量检查员: 杨敏敏 2017年7月15日										
监理单位 验收结论		合格, 验收合格, 符合设计图纸和规范要求 监理工程师: 徐明 2017年7月15日										