

避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量平行检验记录表

编号: QZHT-ZHJDL20170530004

单位(子单位)工程名称		220KV 升压站场区设备安装									
分部(子分部)工程名称		场区避雷、室内接地干线		验收部位		避雷针和设备接地					
施工单位		衢州光明电力工程有限公司				项目经理		雷达			
分包单位		无				分包项目经理		无			
施工执行标准名称及编号		《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定 GB50303-2012									
《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定 GB50303-2012				检查评定记录						监理单位 验收记录	
主控项目	1	引下线的敷设、明敷引下线焊接处的防腐	第 25.1.1 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	符合规范要求。
	2	利用金属构件、金属管道作接地线时与接地干线的连接	第 25.1.3 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
一般项目	1	钢制接地线的连接和材料规格、尺寸	第 25.2.1 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	符合规范要求。
	2	明敷接地引下线持件的设置	第 25.2.2 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
	3	接地线穿越墙壁、楼板和地坪处的保护	第 25.2.3 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
	4	幕墙金属框架和建筑物金属门窗与接地干线的连接	第 25.2.7 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
施工单位 检查评定结果		专业工长(施工员)		陈养仁				施工班组长		方明月	
		项目专业质量检查员: 杨敏敏 2017年6月1日									
监理单位 验收结论		经检查验收合格,符合设计要求和规范要求。 监理工程师: 徐雅生 2017年6月1日									