

避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量平行检验记录表

(II) 变配电室接地干线

编号: QZHT-ZHJDL20170624018

单位(子单位)工程名称		220KV 升压站电气安装工程									
分部(子分部)工程名称		配电楼、主控楼、SVG 室 低压电气设备				验收部位		配电室接地干线			
施工单位		衢州光明电力工程有限公司				项目经理		雷达			
分包单位		无				分包项目经理		无			
施工执行标准名称及编号		《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定 GB50303-2012									
《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定 GB50303-2012					检查评定记录					监理单位 验收记录	
主控项目	1	变配电室内接地干与接地装置引出线的连接	第 25.1.2 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
一般项目	1	钢制接地线的连接和材料规格、尺寸	第 25.2.1 条	√	√	√	√	√	√	√	合格
	2	室内明敷接地干线支持件的设置	第 25.2.2 条	√	√	√	√	√	√	√	
	3	接地线穿越墙壁、楼板和地坪处的保护	第 25.2.3 条	√	√	√	√	√	√	√	
	4	变配电室内明敷接地干线敷设	第 25.2.4 条	√	√	√	√	√	√	√	
	5	电缆穿过零序电流互感器时, 电缆头的接地线检查	第 25.2.5 条	√	√	√	√	√	√	√	
	6	配电间的栅栏门、金属门绞链的接地连接及避雷器接地	第 25.2.6 条	√	√	√	√	√	√	√	
施工单位 检查评定结果		专业工长(施工员)			陈善仁			施工班组长			胡月
		项目专业质量检查员: 黄泽宇 2017 年 6 月 24 日									
监理单位 验收结论		合格, 符合设计图纸和规范要求 监理工程师: 陈善仁 2017 年 6 月 24 日									