

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量平行检验记录表

编号: QZHT-ZHJDL20170621010

单位(子单位)工程名称		220KV 升压站电气安装工程										
分部(子分部)工程名称		配电楼、主控楼桥架		验收部位		35KV 开关室、主控室						
施工单位		衢州光明电力工程有限公司				项目经理		雷达				
分包单位		无				分包项目经理		无				
施工执行标准名称及编号		《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定 GB50303-2012										
《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定 GB50303-2012				检查评定记录						监理单位 验收记录		
主控项目	1	金属电缆桥架、支架和引入、引出的金属导管的接地或接零	第 12.1.1 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	2	电缆敷设检查	第 12.1.2 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
一般项目	1	电缆桥架检查	第 12.2.1 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	2	桥架内电缆敷设和固定	第 12.2.2 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
	3	电缆的首端、末端和分支处的标志牌	第 12.2.3 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
施工单位 检查评定结果		专业工长(施工员)		陈新仁		施工班组长		胡月				
		项目专业质量检查员: 杨银根 2017 年 6 月 22 日										
监理单位 验收结论		合格验收符合设计图纸和规范要求! 监理工程师: 徐耀生 2017 年 6 月 22 日										