

电线导管、电缆导管槽敷设检验批质量平行检验记录表

(I) 室内

编号: QZHT-ZHJLDL20170621010

单位(子单位)工程名称		220KV 升压站电气安装工程									
分部(子分部)工程名称		配电楼、主控楼电线电缆			验收部位		电线、电缆敷设				
施工单位		衢州光明电力工程有限公司			项目经理		雷达				
分包单位		无			分包项目经理		无				
施工执行标准名称及编号		《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定 GB50303-2012									
《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定 GB50303-2012				检查评定记录						监理单位 验收记录	
主控项目	1	金属导管、金属线槽的 接地或接零	第 14.1.1 条	符合规定						符合批 定要求	
	2	金属导管的连接	第 14.1.2 条	符合规定							
	3	防爆导管的连接	第 14.1.3 条	符合规定							
	4	绝缘导管 在砌体剔槽埋设	第 14.1.4 条	符合要求							
一般项目	1	电缆导管的弯曲半径	第 14.2.3 条	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
	2	金属导管的防腐	第 14.2.4 条	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3	柜、台、箱、盘内导管 管口高度	第 14.2.5 条	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4	暗配管的埋设深度, 明 配管的固定	第 14.2.6 条	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	5	线槽固定及外观检查	第 14.2.7 条	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	6	防爆导管的连接、接地、 固定和防腐	第 14.2.8 条	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	7	绝缘导管的连接和保护	第 14.2.9 条	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	8	柔性导管的长度、连接 和接地	第 14.2.10 条	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	9	导管和线槽在建筑物变 形缝处的处理	第 14.2.11 条	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
施工单位 检查评定结果		专业工长(施工员)		陈养江			施工班组长			文明月	
		杨敏敏									
监理单位 验收结论		项目专业质量检查员: 2017 年 6 月 21 日									
		经检查验收符合设计及规范和规范要求 监理工程师: 徐雅洁 2017 年 6 月 21 日									